



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail:vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

13.11.2025 № ИГ-117-2105-14-1
На № 34829120 от 23.10.2025

О рассмотрении обращения

Уважаемый Максим Владимирович!

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 23 октября 2025 г. № 34829120, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 23 октября 2025 г. № ГИ-18554, и сообщается следующее.

В соответствии со статьей 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности на территории Российской Федерации осуществляется в добровольном или обязательном порядке, установленном Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ № 184-ФЗ).

Добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям ФЗ № 123-ФЗ осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.

Согласно подпункту 10 пункта 7 статьи 146 ФЗ № 123-ФЗ для строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, необходимо обязательное подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации по схемам 2с, 3с, 4с и 6с.


Безногих М.В.

beznogih@bk.ru

В соответствии с пунктом 5 статьи 146 ФЗ № 123-ФЗ для строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, необходимо обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования по схемам 2д, 3д и 5д.

Временно исполняющий
обязанности начальника института

Э.М. Идрисов



Солоненко Александр Михайлович
(495) 524-81-81
Катагрин Артур Николаевич
(495) 524-81-81